# بررسی تاثیر روش های خنک کننده تبخیری و تبریدی بر سرمایش هوای ورودی توربین گازی

کریم مقصود<sup>۱</sup>، امیرحسین عتیق<sup>۳و\*</sup>

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۵/۴ تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۸۹/۸/۱۵

# چکیده:

راندمان وتوان توربینهای گازی با افزایش دما و رطوبت هوای محیط کاهش می یابد، کاهش توان خروجی بویژه در فصل گرما که مصرف انرژی به حداکثر مقدار خود می رسد، مشکلات زیادی ایجاد مینماید. برای جبران این کاهش، از خنک کاری هوای ورودی به کمپرسور به کارمیرود. بسته به شرایط اقلیمی روشهای مختلفی برای خنککاری هوا به کار می رود که به طور خلاصه شامل روشهای تبخیری، روشهای تبریدی و سیستمهای ذخیره ساز انرژی میباشند. پیش بینی عملکرد توربین گازی در شرایط خارج از نقطه طراحی (با تغییر شرایط محیطی یا سرمایش هوای ورودی)، نیازمند مدلسازی عملکرد تکتک اجزاء واحد گازی و ایجاد تطابق کاری بین اجزاء میباشد. در این مقاله شبیهسازی عملکرد توربین گازی تک محوره همراه با سرمایش هوای ورودی، بر اساس روابط ترمودینامیکی مربوط به سیکل توربین گازی بمنظور پیش بینی بتوان عملکرد توربین گازی در نقاط خارج از طرح انجام گرفته و تاثیر روشهای خنک کاری هوای ورودی (تبخیری و تبریدی) در شرایط اقلیمی مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج مدلسازی توربین گازی Solar Centaur T4500 نشان می دهد در شرایط محیطی مردادماه شهر اهواز (متوسط دمای بیشینه  $^{\circ}$  ۴۸/۲ $^{\circ}$  و رطوبت نسبی ۱۳٪)، کاهش توان خروجی توربین گازی مربوطه بیش از ۲۸٪ می باشد. باتوجه به نتایج حاصل از بررسی تاثیر سرمایش هوا هرچه رطوبت نسبی محیط بیشتر باشد، کارائی روشهای سرمایش تبخیری کاهش یافته، بر همین اساس در مناطق گرم و مرطوب استفاده از سیستمهای تبریدی از نظر میزان افزایش توان خروجی، مناسبتر خواهد بود.

## كلمات كليدى:

تــــوربین گازی،رانــــدمان، ســـرمایش هـــوای ورودی، روشـهای تبخیـری، روشـهای تبریدی

۱) عضو هیئت علمی دانشگاه شهید رجایی ، k.maghsoudi@srttu.edu

۲) دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی

<sup>\*</sup> نویسنده مسئول، amirhosseinatigh@yahoo.com

#### مقدمه

توربینهای گازی بهدلیل کاربرد وسیع درصنایع مختلف، از اهمیت بسیاری برخوردارند. کاربرد این نوع دستگاه، در سیستمهای مختلف از جمله توربوژنراتورها، توربوپمپها، توربوکمپرسورها، موشکهاو موتورهای هواپیما بسیار مشهود بوده و در حال گسترش و تکامل است.

چون توربین های گازی مستقیماً از هوای آزاد تنفس می کنند، هر عاملی که باعث تغییر پارامترهای هوا گردد روی عملکرد توربین های گازی نیز تأثیر خواهد گذاشت. از جمله، درجه حرارت هوای ورودی به کمپرسور توربین های گازی. هرچه هوا گرمتر شود، چگالی آن کمتر می شود. از آنجایی که توربین های گازی با دور ثابت کار می کنند، حجم هوای ورودی به کمپرسور آنها همواره ثابت است. در نتیجه، هرچه هوا گرمتر شود، جرم عبوری از مجموعه کاهش یافته و قدرت خروجی توربین نیز که رابطهٔ مستقیم با دبی جرمی عبوری از آن دارد کم می شود. از طرفی، فشردن هوای گرم نیاز به صرف انرژی بیشتری دارد. بنابراین هرچه هوا گرمتر شود، انرژی مورد نیاز کمپرسور برای فشردن آن بیشتر شده و انرژی کمتری در محور توربین برای تبدیل به انرژی الکتریکی باقی می ماند. این دو عامل روی هم باعث می گردند که با گرم شدن هوا، قدرت خروجی توربین های گازی کاهش یابد.

یکی از روشهائی که برای بهبود عملکرد توربینهای گازی مورد توجه فراوان قرار گرفته است، استفاده از سرمایش هوای ورودی به کمپرسور توربین گازی است. تقریباً به ازای هریک درجه سانتیگراد کاهش دمای هوا، توان خروجی به میزان ۲۵ مال دارد اما تنها حدود ۱۵ سال است میزان ۲۵ مال دارد اما تنها حدود ۱۵ سال است که به عنوان یک روش مطمئن و صنعتی برای افزایش قدرت خروجی توربین های گازی بکار گرفته می شود. طبق گزارشهای موجود، تاکنون بیش از ۷۰۰ واحد توربین گازی در دنیا به انواع سیستم های مختلف خنک کردن هوای ورودی مجهز گردیده اند، که این مقدار حدود ۳ برابر تعداد کل واحدهای گازی و سیکل ترکیبی موجود در شبکهٔ برق ایران است.

با توجه به مشکلات و راهحل های ارائه شده، ضرورت دارد روشهای مختلف خنک کاری هوای ورودی با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه از لحاظ فنی و اقتصادی بررسی و روش مناسبی جهت خنک کاری هوای ورودی توربین گازی انتخاب گردد. بدیهی است مناسبترین روش جهت انجام مطالعات و بررسیهای لازم، شبیه سازی رفتار توربین در شرایط واقعی است. شبیه سازی عملکرد توربین گازی راهی مناسب جهت بررسی تاثیر شرایط محیطی بر پارامترهای خروجی توربین گاز (توان و راندمان) میباشد. شبیه سازی براساس مدل سازی منحنیهای مشخصه و مدل سازی عملکردتک تک اجزاء به کمک روابط ترمودینامیکی حاکم برسیکلهای توربین گازی، انجام می شود.

# عملكرد اجزاء توربين گازى

## عملكرد كميرسور

عملکرد کمپرسور در شرایط مختلف کاری معمولا به کمک منحنیهای نشان دهنده تغییرات فشار و دمای خروجی از کمپرسور بر حسب گذر جرمی سیال عبوری از آن، مشخص میگرددکه به نام منحنی مشخصه کمپرسور خوانده می شوند. منحنی های مشخصه، به متغیرهای دیگری چون دما و فشار هوای ورودی به کمپرسور و خواص فیزیکی آن بستگی دارند. اگر دبی جرمی هوای عبوری از کمپرسور، شه باشد، مقدار آن تابعی از پارامترهای زیر است:

$$\begin{split} \dot{m}_{a} &= f(T_{01}, P_{01}, P_{02}, N, d, R) \\ &= f(T_{01}, P_{01}, N, d, R, \frac{P_{02}}{P_{01}}) \ ^{(\backslash)} \end{split}$$

که در آن: R ثابت گاز، N دور کمپرسور، d اندازه فیزیکی،  $T_{01}$  دمای سکون هوای ورودی، N فشار سکون هوای ورودی و  $P_{02}$  فشار سکون هوای خروجی از کمپرسور ورودی و  $P_{02}$  فشار سکون هوای خروجی از کمپرسور به شکل زیر خواهند بود:

$$\frac{\dot{m}_a \sqrt{T_{0I}} \sqrt{R}}{P_{0I} d^2} = f \left[ \left( \frac{Nd}{\sqrt{T_{0I}} \sqrt{R}} \right) \left( \frac{P_{02}}{P_{0I}} \right) \right] \tag{7}$$

$$\frac{T_{O2}}{T_{OI}} = f \left[ \left( \frac{Nd}{\sqrt{T_{OI}} \sqrt{R}} \right) \left( \frac{P_{O2}}{P_{OI}} \right) \right] \tag{(7)}$$

راندمان ایزنتروپیک کمپرسوردر تحول تراکم طبق رازیر بیان میشود.

(۴)

$$\eta_{c} = \frac{\left(\frac{P_{02}}{P_{0I}}\right)^{(k-I)/k} - I}{\left(\frac{T_{02}}{T_{0I}}\right) - I}$$

#### عملكرد محفظه احتراق

در محاسبات محفظه احتراق، افت فشار سیال که ناشی از اصطکاک است اهمیت زیادی دارد. پارامترهای مهم در ایجاد افت فشار در اتاق احتراق در رابطه زیر اَمده است:

$$\frac{\Delta P_0}{P_{02}} = f(\dot{m}_a, T_{02}, P_{02}, R, \mu_2, d) \tag{a}$$

آزمایشهای صورت گرفته نشان میدهد که ضریب افت فشار کلی را مطابق رابطه زیر میتوان نوشت:

$$PLF = \frac{\Delta P_0}{\left(\frac{\dot{m}_a^2}{2IA^2_m}\right)} = K_1 + K_2 \left(\frac{T_{03}}{T_{02}} - I\right)^{-\frac{5}{2}}$$

در نهایت می توان افت فشار در اتاق احتراق به فشار خروجی کمپرسور را طبق رابطه زیر بیان کرد:

$$\frac{\Delta P_0}{P_{02}} = PLF \frac{R}{2} \left( \frac{\dot{m}_a T_{02}}{A_m P_{02}} \right)^2 \tag{Y}$$

PLF (Pressure Loss Factor) سطح مقطع عبور جریان و  $A_{m}$  اندازه فیزیکی محفظه احتراق،  $A_{m}$  سطح مقطع عبور جریان و ضریب افت فشار در محفظه احتراق می باشد.

# عملكرد توربين

مشابه آنچه در مورد کمپرسور بیان گردید، در مورد توربین نیز می توان روابط نهایی را به صورت زیر ارائه نمود:

$$\frac{\dot{m}_g\,\sqrt{T_{O3}}}{P_{O3}} = f \Biggl[\Biggl(\frac{N}{\sqrt{T_{O3}}}\Biggr) \Biggl(\frac{P_{O3}}{P_{O4}}\Biggr)\Biggr] \; (\text{A}) \label{eq:mass_eq}$$

د. میباشد: 
$$I - \frac{T_{O4}}{T_{O3}} = f \left[ \left( \frac{N}{\sqrt{T_{O3}}} \right) , \left( \frac{P_{O3}}{P_{O4}} \right) \right]$$
 (٩)

$$\eta_{t} = \frac{\left(\frac{P_{O3}}{P_{O4}}\right)^{(k-1)/k} - I}{\left(\frac{T_{O3}}{T_{O4}}\right) - I} \tag{(1.)}$$

#### روشهای خنک کاری هوای ورودی به توربینهای گازی

با وجود مزایای فراوان توربینهای گازی، تغییرات شرایط محیطی از جمله دما، فشار و رطوبت بر عملکرد آنها تاثیر زیادی دارد. طبق تحقیقات و مطالعات به عمل آمده، مشخص شده است که از بین عوامل محیطی فوق، اثر دمای ورودی به کمپرسور نسبت به سایر عوامل بسیار چشمگیرتر است. به طور متوسط به ازای هر یک درجه سانتیگراد افزایش دمای هوای محیط، ۰/۵ تا ۱٪ توان خروجی کاهش می یابد. اثر فشار اتمسفر در درجه بعدی اهمیت قرار دارد، هرچه فشار هوا بیشتر باشد چگالی هوا افزایش یافته و در نتیجه توان خروجی افزایش می یابد. رطوبت هوای محیط کمترین اثر را در بین عوامل ذکر شده بر عملکرد توربین گاز دارد، که البته این اثر قابل صرفنظر کردن نمی باشد.


خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور به دلیل اینکه یک فرآیند مستقل می باشد بیشتر در توربین های گازی در حال بهره برداری مورد توجه قرار می گیرد. این روش بدون هیچگونه تغییر یا اصلاحی در اجزاء اصلی واحد توربین گازی و با رعایت برخی نکات فنی بدون هیچگونه اثرات منفی قابل اجرا است. محل نصب تجهیزات مربوط به آن تقریباً مستقل و جدا از اجزاء اصلی سیکل توربین گاز می باشد و در کل طرح و اجزاء ساده تری دارد. با این حال تمام روشهای خنک کردن هوای ورودی در توربین های گازی در حال طرح و برنامه ریزی نیز قابل طراحی و اجراء است. خنک کاری با استفاده از سیستمهای تبخیری و سیستمهای تبریدی از روشهای متداول خنک کاری هوای ورودی به توربینهای گازی می باشد.

# سیستم های خنک کاری تبخیری

در کلیه سیستمهای تبخیری، آب مورد نیاز جهت خنک کردن هوا، به طرق مختلفی در معرض تماس با هوا قرار گرفته، انرژی مورد نیاز جهت تبخیر را از هوای ورودی توربین می گیرد و آنرا خنک می سازد.

# سیستم خنک کاری تبخیری مدیا (Media Based Evaporative Cooler)

درایت روش با قرار دادن واسطه های مرطوب و عبور جریان هوا از میان آنها، ذرات آب موجود در این واسطه ها با گرفتن گرمای نهان تبخیر خود از هوا جهت تبخیر شدن، باعث پایین آمدن درجه حرارت هوا می شوند. در شکل (۱) شماتیک قرار گیری این سیستم در سیکل توربین گازی نشان داده شده است. شکل (۱) شماتیک یک نمونه خنک کن مدیا را نشان می دهد. آب پس از عبور و خیس کردن سطوح مدیا در پایین کولر جمع شده و به تانک ذخیره تخلیه می شود. هوای ورودی به کمپرسور نیز از میان صفحات مدیا عبور کرده و تا حد اشباع آب موجود را تبخیر می کند. سرعت هوای عبوری از روی این صفحات نباید از حد معینی بالاتر باشد چرا که ممکن است در سرعت های بالا قطرات آب از روی سطوح جدا شده و باعث خرابی پره های کمپرسور گردند. نقطه کار خنک کن تبخیری بر اساس دمای محیط روی کنترل کننده خنک کن قابل تنظیم می باشد.



شکل ۱: شماتیک قرار گیری سیستم خنک کن مدیا در سیکل توربین گازی

خنک کن در دمای بالاتر از این نقطه فعال خواهد بود. نقطه کار نباید در دمای پایین تنظیم گردد. چرا که اگر سیستم دما را بیش از حد کاهش دهد. امکان تشکیل یخ وجود خواهد داشت اگر دمای محیط به زیر صفر برسد کل سیستم تبخیری برای جلوگیری از اثرات یخ زدگی از آب تخلیه می گردد. یخ زدگی باعث ایجاد ترک در سطح مدیا می شود.

بسته به نوع مدیا و چگونگی قرارگیری آن در سیکل توربین گاز، بازده سیستم به حدود ۹۰٪ میرسد. سیستمهای خنک کاری مدیا را می توان در نواحی که رطوبت نسبی و دمای حباب تر، کم است به کار گرفت. مزایای سیستم خنک کاری مدیا، عبارتند از:

- هزینهٔ سرمایه گذاری کم
- هزینهٔ تعمیر و نگهداری کم
- قابلیت کار با آب تصفیه نشده یا خام
- زمان کم مورد نیاز برای نصب سیستم


معایب سیستم خنککاری مدیا، عبارتند از:

- افت فشار ناشی از مدیا(حدود ۱٪)
- نیاز به تعویض مدیا طی دورههای مشخص
- تاثیرپذیری زیاد از شرایط محیطی (دمای حباب تر)
- سرعت هوا هنگام عبور سطوح مدیا باید پایین باشد.

#### خنک کاری با فشار زیاد و ایجاد مه (High Pressure Fogging)

در این روش، عمل خنک سازی به وسیله میلیون ها ذره آب تولید شده با اندازه ۶ تا ۲۰ میکرون انجام می شود. قطرات آب (Fog) در هوا حرکت براونی دارند. در هوای ساکن سرعت افتادن قطرات با اندازه ۱۰ میکرون، حدود یک متر در سه ثانیه می باشد. این امر نشان دهنده متر در پنج دقیقه و قطرات با اندازه های بالای ۱۰۰ میکرون، حدود یک متر در سه ثانیه می باشد. این امر نشان دهنده مدت زمان باقی ماندن قطره در هوا که رابطه مستقیم با قطر آن دارد، می باشد. در شکل ۲ شماتیکی از نحوه قرارگیری سیستم تبخیری فاگ در سیکل توربین گازی نشان داده شده است. برای تولید مه از آب مقطر با فشار بین psi تا ۲ ۱۰۰۰ psi و نازلهای خاص استفاده می شود. جنس نازل فولاد ضد زنگ بوده و شامل یک اوریفیس کوچک با قطر ۵ تا ۷ هزارم اینچ میباشد. جت خروجی از این اوریفیس توسط یک پین ضربه ای، تبدیل به میلیون ها قطره بسیار ریز (مه) می شود. میزان تبخیر قطره ها بستگی به سطحی از آب که در معرض هوا قرار می گیرد دارد. سطح تبادل حرارتی مه تولید شده در فشار زیاد، بیشترین میزان تبخیر را ایجاد می کند.

لوله های توزیع کننده آب ورودی باید کمترین افت فشار ممکن را در مسیر ایجاد کنند. افت فشار مجاز کمتر از ۰/۰۲ اینچ آب می باشد.



شکل ۲: شماتیکی از نحوه قرارگیری سیستم تبخیری فاگ در سیکل توربین گازی

کارآیی سیستم تبخیری فاگ رابطه معکوس با رطوبت هوا دارد. رطوبت نسبی هوا در اوایل صبح و هنگام غروب بالاترین مقدار و در اواسط ر وز کمترین مقدار را دارد، لذا این سیستم می تواند در طول روز کارآیی بسیار خوبی در خنک سازی هوا داشته باشد. سیستم های خنک کاری فاگ، کاربردهای مشابه با سیستم خنک کاری مدیا دارند. بیشترین مقدار خنک کاری از طریق این سیستمها، زمانی محقق می شود که آنها در شرایط آب و هوایی گرم و خشک به کار گرفته شوند.

متغیرهای مشخصی از قبیل کیفیت آب مصرفی، هزینهٔ آب مصرفی، آلایندههای موجود در هوا و وضعیت عملکرد نیروگاه (در حین حداکثر بار یا کار پیوسته) می توانند استفاده از این گونه سیستمها را محدود سازند. مزایا و معایب سیستم فاگ را می توان به صورت زیر نوشت:

#### مزايا:

- ایجاد افت فشار کمتر
- هزینه سرمایه گذاری و نصب پایین
- و زمان نصب بسیار پایین (در حدود ۱ الی ۲ روز)
  - امکان ایجاد رطوبت ۱۰۰٪ در هوای ورودی
    - کاهش میزان NOx تولیدی
      - مصرف کم برق
    - عدم نیاز به تغییر ساختار اتاق فیلتر
- قابلیت خنک کردن سریعتر هوای ورودی به علت ذرات بسیار ریز تولید شده اَب

#### معایب:

- نیاز به آب مقطر
- تغییر منحنی عملکرد کمپرسور و نزدیک تر کردن اَن به Surge
  - عدم كارايي لازم در مناطق با رطوبت بسيار بالا

#### سیستمهای خنککاری تبریدی

در فرایند سرمایش ساده دمای حباب خشک کاهش می یابد و رطوبت نسبی افزایش می یابد، اما چون فاقد رطوبت-زنی یا رطوبت گیری است رطوبت مخصوص هوا ثابت می ماند. این نوع سرمایش را با عبور دادن هوا از روی کویلهایی که در آنها مبرد جریان دارد می توان انجام داد، بنابراین سیستمهای تبریدی (چیلرها) بر این اساس عمل می کنند.

چیلرها از جمله تجهیزات بسیار مهم در سرمایش هستند که به طور کلی می توان آنها را به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم کرد. به طور کلی چیلرهای تراکمی از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی از انرژی حرارتی به عنوان منبع اصلی ایجاد سرمایش استفاده می کنند.

#### سیستمهای تبرید تراکمی(Compression Cooling Systems)

از این سیستمها می توان برای سرمایش تا دماهای زیر صفر درجه استفاده نمود و دمای هوای ورودی به کمپرسور توربین گاز را تا ۵/۵ درجه سانتیگراد – حداقل دمای مجاز – بدون وابستگی به دمای حباب تر کاهش داد. در این روش با استفاده از کمپرسور و گازهای مبرد نظیر آمونیاک و لوازم جانبی دیگر، به کمک یک سیکل ترمودینامیکی، سرمای لازم را ایجاد می کنند. کمپرسور، گاز مبرد را فشرده می کند که در نتیجه این فشرده سازی، گاز گرم می شود. سپس گاز گرم شده را به چگالنده می فرستند تا در آنجا گرمایش گرفته شده و خنک گردد که در نتیجه این عمل، به مایع تبدیل می شود. آنگاه این مایع مبرد را بطور ناگهانی منبسط می کنند که در نتیجه، افت فشار خواهیم داشت و مایع مبرد در خلا نسبی، به سرعت تبخیر می شود و گرمای مورد نیاز جهت تبخیر را از آب در گردش سیستم گرفته، آنرا خنک می کند. در قسمت چگالنده، گاز مبرد گرم بوسیله آب سرد، دمایش پائین می آید و مایع می شود. این آب، باید در برج خنک کن در


نتیجه تماس با هوا، مجدداً خنک شود. سیستمهای تبرید تراکمی به دو نوع مستقیم و غیر مستقیم تقسیم بندی می شوند. می شوند. در سیستمهای تبرید تراکمی نوع مستقیم، لولههای خنک کن حاوی مبرد بر سر راه جریان هوا قرار گرفته و باعث جذب حرارت هوا و در نتیجه کاهش دمای هوا میباشد. در نوع غیر مستقیم ابتدا آب به کمک مبرد خروجی از چیلر، خنک و سپس آب خنک شده درون لوله های خنک کن جریان یافته و باعث خنک شدن هوای ورودی به توربین گاز می شود. مزایاومعایب سیستمهای تبرید تراکمی به شرح ذیل می باشند:

#### مزايا:

- قابلیت سرمایش تا دماهای زیر صفر
  - وابسته نبودن به شرایط اقلیمی
- ایجاد خطر کمتر برای کمپرسور و توربین از نظر ورود اشیا خارجی

#### معایب:

- استفاده از ماده مبرد شیمیایی و نیاز به تعویض دوره ای آن
  - افت فشار قابل ملاحظه سیستم
  - مصرف برق نسبتاً زیاد سیستم
  - نیاز به آب خنک کننده جهت استفاده در برج خنک کن
- نیاز به فضای کافی جهت نصب تجهیزات سیستم و برج خنک کن
  - هزینه اولیه بسیار زیاد سیستم
    - هزینه های نگهداری زیاد




شکل ۳: شماتیکی از نحوه قرارگیری سیستم تبرید تراکمی مستقیم در سیکل توربین گازی

#### سیستمهای تبرید جذبی (Absorption Cooling Systems)

این نوع چیلرها بجای انرژی برق از انرژی حرارتی برای تولید سرما استفاده می نمایند و دارای قطعات متحرک کمتری نسبت به انواع کمپرسوری هستند. با توجه به ماهیت چرخشی عملکرد پمپهای آنها، میزان خرابی و هزینه های مربوط به تعمیرات آنها کمتر از انواع تراکمی وصدای آنها بسیار کمتر بوده و تقریبا بدون لرزش هستند(شکل ۴).سیستمهای تبرید جذبی متداول جهت سرمایش هوای ورودی توربینهای گازی عبارتند از:

- سیستم تبرید جذبی لیتیوم بروماید که آب بعنوان مبرد و لیتیوم بروماید بعنوان جاذب است.
- سیستم تبرید جذبی آب و آمونیاک که آمونیاک به عنوان مبرد و آب به عنوان جاذب است.



شکل ٤: شماتیکی از نحوه قرار گیری سیستم تبرید جذبی در سیکل توربین گازی

انتخاب ظرفیت چیلر جذبی تأثیر مهمی بر روی اجزای سیکل تبرید و جنبه های اقتصادی آن دارد. معمولاً دمای هوای ورودی به کمپرسور جهت جلوگیری از پدیده یخزدگی بخاطر مکش و شتاب گرفتن سیال در ورودی کمتر از ۵ درجه سانتیگراد در نظر گرفته نمی شود. علاوه برآن انتخاب دماهای پایین باعث افزایش بار سرمایش شده که به تبع آن ظرفیت چیلر مورد نیاز بیشتر و هزینه آن هم بیشتر خواهد بود. بطور کلی، پارامترهای مهمی که در هنگام بررسی و انتخاب، سیستم جذبی موثر واقع می شوند، عبارتند از:

- امکان نصب کویلها هم در بیرون و هم درون اتاق فیلتر
- مصرف برق بسیار کم سیستم (تنها باید نیاز پمپها را از نظر برق تامین کرد)
  - امکان دسترسی به آب داغ یا بخار آب در محل
  - امکان دسترسی به آب خنک کننده برای استفاده در برج خنک کن
    - افت فشار قابل ملاحظه سيستم
    - و فشار کم سیستم و در نتیجه نگهداری پیچیده آن
      - مصرف آب زیاد در برج خنک کن
        - مصرف سوخت زیاد سیستم
- موجود بودن فضای کافی جهت نصب تجهیزات سیستم جذبی و همچنین برج خنک کن
  - هزينه اوليه بسيار بالاي سيستم


شبیه سازی عملکرد توربین گازی

## مدلسازی سیستمهای خنک کاری هوای ورودی

#### سيستمهاى تبخيرى

برای مدلسازی سیستم با توجه به معلوم بودن شرایط محیطی (دما، رطوبت نسبی و فشار) و بازده سیستم به عنوان داده-های اولیه، پارامترهای خروجی، شامل دما و نسبت رطوبت با توجه به شکل ۵، بصورت زیر محاسبه می شود.

$$\omega_I = 0.622 \left[ \frac{\varphi(P_g)_{T_{aI}}}{P_{aI} - \varphi(P_g)_{T_{aI}}} \right] \tag{(11)}$$



شکل ۵: نمودار سایکرومتریک و فرایندهای سرمایش

با فرض حالت اشباع در خروجی سیستم، نسبت رطوبت هوای خروجی:

$$\omega_2 = 0.622 \left[ \frac{(P_g)_{T_{wb}}}{P_{a1} - (P_g)_{T_{wb}}} \right]$$
 (YY)

که  $P_g$  فشاراشباع هوابوده به صورت تابعی برحسب دمای هوامدل می شود.بدین ترتیب با استفاده از روش سعی و خطا، مقداری برای  $T_{wb}$  حدس زده می شود، پس از آن مقادیر 00 و 00 محاسبه شده و در رابطه زیر که براساس تحول اشباع آدیاباتیک نوشته شده است، قرار می دهیم.مقدار  $T_{wb}$  زمانی به دست می آید که قدر مطلق خطا  $T_{wb}$ ) به صفر میل کند.

$$R = \omega_1 - \left(\frac{C_{pwa}(T_{wb} - T_{a1}) + \omega_2(h_{fg})_{T_{wb}}}{(h_g)_{T_{a2}} - (h_f)_{T_{wb}}}\right) (17)$$

که  $C_{pwa}$  ظرفیت گرمایی ویژه هوای مرطوب (هوای خشک و بخار آب) میباشد. بازده سیستم خنک کاری تبخیری نیز به صورت زیر تعریف می شود:

با معلوم بــودن بــازده و محاســبه دمــای حبــابـتــر، 
$$\eta_{e.c} = rac{T_{a1} - T_{a2}}{T_{a1} - T_{wb}}$$
 (۱۴)

دمای خروجی سیستم (دمای هوای ورودی به کمپرسور) از رابطه زیر به دست می آید:

(۱۵) 
$$T_{a2} = T_{a1} - \eta_{e.c} (T_{a1} - T_{wb})$$
 خورسی جرمی هورودی بید  $\dot{\mathbf{m}}_{a}$  باشد،دبی جرمی آب مصرفی  $\dot{\mathbf{m}}_{w}$  ) بدین صورت بدست می آید:

$$\dot{m}_{w} = \dot{m}_{a}(\omega_{1} - \omega_{2}) \tag{(5)}$$

#### سيستمهاي تبريدي

در سیستمهای تبریدی معمولا دمای خروجی از سیستم مقداری ثابت در نظر گرفته شده تابع شرایط محیطی نمی باشد.  $(q_s)$  برای محاسبه بار سرمایش دو پارامتر تعیین کننده اند، حرارت محسوس  $(q_s)$  که از هوا به آب سرد چیلر منتقل می شود و حرارت نهان بخار آب  $(q_1)$  که در اثر تقطیر دفع شده و هوا خنک تر می شود:

$$Q_c = \dot{m}_a (h_{2a} - h_{Ia}) \tag{(Y)}$$

ضریب عملکرد سیستمهای تبرید تراکمی بصورت زیر محاسبه می شود:

بنابراین با توجه به اینکه 
$$Q_{\rm L}=Q_{\rm c}$$
 میباشد،  $COP=rac{Q_c}{W}$ 

ان ژی الکتریکی مصرفی به صورت زیر محاسبه میشود:

نــــز سیســــتمهای تبریـــد جـــذبی نیـــز 
$$W=rac{Q_c}{COP}$$
 (۱۹)

بصورت زیر محاسبه می شود:

و حرارت مورد نیاز از رابطه زیر بدست می آید: 
$$COP = rac{Q_L}{Q_H}$$

$$Q_H = \frac{Q_L}{COP} \tag{71}$$

مدلسازی اجزای اصلی توربین گازی

## مدلسازى كمپرسور

در کمپرسور یک تحول تراکم آدیاباتیک صورت می گیرد، با فرض اینکه نقطه ۱ ورودی و نقطه ۲ خروجی کمپرسور باشد، بر اساس شکل ۹ می توان نوشت:

$$\dot{W_c} = H_2 - H_1 \tag{TT}$$

$$\eta_c = \frac{(H_2 - H_1)_s}{H_2 - H_1} \tag{YT}$$

Downloaded from necjournals.ir on 2025-11-17]

بر حسب دما داریم:

$$\dot{W_c} = \dot{m}_a C p_a T_{0I} (rp^{(k-1)/k} - 1)/\eta_c$$
 (Y4)

محاسبه دما و فشار خروجی کمپرسور نیز از روابط زیر صورت می گیرد:

$$T_{02} = T_{01} + \frac{T_{01}}{\eta_C} (rp^{(k-1)/k} - 1)$$
 (Ya)

$$P_{02} = rpP_{01} \tag{79}$$

# مدلسازي محفظه احتراق

در محفظه احتراق سوخت و هوا ترکیب وگازهای داغ تولید میشوند. انرژی ناشی ازاحتراق بصورت زیر محاسبه می شود:

$$(\text{YA}) \ Q = \ \dot{m}_{a,g} \, C p_{a,g} (T_{03} - T_{02} \,)$$
 
$$fa = \frac{1}{\eta_b LHV / C p_{a,g} (T_{03} - T_{02} \,)}$$

در رابطه فوق،faنسبت سوخت به هواست ومقدار آن در محاسبات سیکل بسیار تعیین کننده است.اگر  $\Delta P_{cc}$  میزان افت فشار در محفظه احتراق باشد، داریم:

$$P_{03} = P_{02} - \Delta P_{cc} \tag{Y9}$$

## مدلسازى توربين

با توجه به شکل ۵، توان تولیدی توربین برابر است با:

$$\dot{W}_t = \dot{m}_g \, C p_g \, \eta_t (T_{03} - T_{04} \,) \tag{$r$.}$$

$$\dot{W}_{t} = \dot{m}_{g} C p_{g} T_{03} \eta_{t} \left( 1 - (1/rp_{t})^{(k-1)/k} \right)$$
 (71)

و دمای خروجی توربین نیز از رابطه زیر بدست می آید:

$$T_{O4} = T_{O3} - T_{O3} \eta_t \left( I - (1/rp_t)^{(k-1)/k} \right)$$
 (TY

# برقراری شرط گذر جرمی

در توربینهای گازی تک محوره با سرعت ثابت،سازگاری عملکرداجزاء رادر نسبتهای فشارو دبیهای مختلف، می توان با برقراری شرط گذر جرمی هموار ساخت، یعنی شرایطی ایجاد شود که دبی جرمی هوای عبوری از کمپرسور با دبی جرمی هوای عبوری از توربین برابر گردد. دبی جرمی هوای عبوری از کمپرسور:

$$\dot{m}_{aI} = \left(\frac{\dot{m}_a \sqrt{T_{OI}}}{P_{OI}}\right) \frac{P_{OI}}{\sqrt{T_{OI}}} \tag{TT}$$

دبی جرمی هوای عبوری از توربین:

$$\dot{m}_{a3} = \left(\frac{\dot{m}_g \sqrt{T_{03}}}{P_{03}}\right) \frac{P_{03}}{\sqrt{T_{03}}} - \dot{m}_f \qquad (\text{TF})$$

در معادلات فـوق مقـادیر  $\frac{\dot{m}_g \sqrt{T_{03}}}{P_{03}}$  و  $\frac{\dot{m}_g \sqrt{T_{03}}}{P_{03}}$  و  $\frac{\dot{m}_a \sqrt{T_{01}}}{P_{01}}$ 

کمپرسور و توربین بدست آمده و تنها مجهول این معادلات، مقدار دمای گازهای داغ ورودی به توربین  $T_{03}$  بوده که از رابطه زیر محاسبه می شود:

$$\text{Ya})\frac{\dot{m}_g\,\sqrt{T_{03}}}{P_{03}} = \!\!\left(\frac{\dot{m}_a\,\sqrt{T_{01}}}{P_{01}}\right)\!\!\left(\frac{P_{01}}{P_{02}}\right)\!\!\left(\frac{P_{02}}{P_{03}}\right)\!\!\sqrt{\frac{T_{03}}{T_{01}}}\!\left(\frac{\dot{m}_g}{\dot{m}_a}\right)$$

$$\text{TS} \frac{T_{03}}{T_{01}} = \left( \left( \frac{\dot{m}_g \sqrt{T_{03}}}{P_{03}} / \frac{\dot{m}_a \sqrt{T_{01}}}{P_{01}} \right) \left( \frac{\dot{m}_a}{\dot{m}_g} \right) \left( \frac{P_{03}}{P_{01}} \right) \right)^{1/2}$$

## محاسبات نهايي

پس از محاسبه پارامترهای مورد نیاز و حل معادلات حاکم در خنک کن ورودی، کمپرسور، محفظه احتراق و توربین و اطمینان از تطابق اجزاء و برقراری شرط گذر جرمی، محاسبات نهایی شامل توان خالص تولیدی، راندمان حرارتی سیکل، نرخ حرارت و ... صورت می گیرد.

توان خالص خروجی:

$$\dot{W}_{net} = \eta_m (\dot{W}_t - \dot{W}_c) \qquad (\text{TY})$$

راندمان حرارتی:

$$\eta_{th} = \dot{W}_{net}/Q$$
(TA)


و نرخ حرارت:

$$H.R = 3600 \, \eta_b \, m_f \, LHV / \dot{W}_{net} \tag{P9}$$


نتايج

# معرفى مركز انتقال نفت شهيد چمران اهواز


مرکز انتقال نفت شهید چمران اهواز در کیلومتر ۱۱ جاده اندیمشک و در ارتفاع حدود ۱۵ متر از سطح دریا واقع شده ودارای ۳ واحد توربینهای گازی محصول کمپانی Solar و واحد توربینهای گازی محصول کمپانی Solar و مدل Solar Centaur T4500 میباشند. منحنیهای مشخصه اجزاء توربین گازی مذکور دراشکال ۱۰ تا ۱۳ نشان داده شده اند.




شکل ٦: منحنی توان بهینه خروجی و سرعت محور و درصد گاز تولیدی بر حسب دمای هوای ورودی



شکل ۷: منحنی توان خروجی بر حسب پارامترهای دبی سوخت، دبی گاز خروجی و دمای گاز خروجی نسبت به دمای هوای ورودی



شکل ۸: منحنی توان خروجی توربین بر حسب درصد سرعت دورانی محور توربین و نرخ گرمایی



شکل ۹: منحنی توان خروجی توربین بر حسب فشار خروجی کمپرسور و دمای ورودی توربین T5 نسبت به دمای هوای ورودی به سیستم

# شرایط آب و هوایی اهواز

شرایط آب و هـوایی اهـوازاز نـوع فراخشـک و رطوبـت نسـبی در ماههـای گـرم سـال قابـل توجـه اسـت. بررسـی عملکـرد توربینهـای گـازی مرکزانتقـال نفـت شـهید چمـران، نیازمنـد اطلاعـات مربـوط بـه شـرایط اقلیمـی (فشـار،دما و رطوبـت نسـبی)، بوده که در جدول ۱، متوسط ماهیانه دما و رطوبت بیشینه و کمینه شهر اهواز در سال ۸۶ بعنوان نمونه ارائه شده است.

جدول ۱: منوسط ماهیانه دما و رطوبت بیسینه و دمینه اهواز سال ۸						
ساعات گرم روز	رطوبت كمينه	رطوبت بيشينه	دمای کمینه	دمای بیشینه	پارامتر	
•	٣٢	۶۹	۱۷/۵	۲۷/۵	فروردين	
17	۱۷	۵۱	۲۴/۸	۳۷/۸	اردیبهشت	
١٨	14	۴۵	۲۸	44/4	خرداد	
١٨	1.	٣٧	۲۸/۱	48/7	تير	
77	١٣	44	79/7	47/7	مرداد	
18	١٢	۵۱	T8/V	40/7	شهريور	
14	١٧	99	T1/8	٣٨/۴	مهر	
۶	71	۶۷	18/4	٣٠/٩	آبان	
•	٣۴	٧٣	۱۱/۵	71	آذر	
•	٣٧	۸۳	4/4	14	دی	
•	۴٠	٨١	۸/۲	17/7	بهمن	

حدول ۱: متوسط ماهنانه دما و رطوبت بنشبنه و کمنه اهواز سال۸۹

# تحلیل سیکل توربین گازی در نقطه طراحی

اسفند

برای به دست آوردن پارامترهای خروجی توربین گازی در نقطه طراحی، اولین قدم داشتن اطلاعات ورودی در نقطه طراحی میباشد:

۱۲/۹

۲۵/۹

۱) شرایط محیطی (در حالت ایزو)

 $T_{amb} = 1 \, \Delta^{\circ} C$ 

 $P_{amb} = 1 \cdot 1/\text{Tkpa}$ 

 $\phi = 9.7$ 

۲) مشخصات توربین گازی

سوخت مصرفی توربینهای مذکور اغلب گاز طبیعی می باشد که بر اساس مدارک فنی مربوطه دارای ارزش حرارتی LHV بست می باشد. ۴۸۳۰۰ هرباشد.

- هوای خنک کاری تیغههای توربین ۰٪
  - راندمان محفظه احتراق ۹۸٪
  - راندمان مکانیکی واحد گازی ۹۸٪

[ Downloaded from necjournals.ir on 2025-11-17 ]

- افت فشار در کانال ورودی ۱٪
- افت فشار در محفظه احتراق ۳.۵٪
- افت فشار در کانال خروجی ۰/۵٪


نتایج اطلاعات خروجی از برنامه کامپیوتری تهیه شده و اطلاعات واقعی توربین گازی در شرایط طراحی، در جدول ۲ ارائه شده اند. مقایسه داده های واقعی و خروجی برنامه کامپیوتری نشان می دهد که در نقطه طراحی خطا بسیار اندک بوده و حداکتر خطا حدود ۰/۵٪ و مربوط به دبی جرمی هوای عبوری میباشد. بنابراین می توان نتایج برنامه در نقاط خارج از طرح را با دقت قابل قبول مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

جدول ۲: مقایسه نتایج برنامه با اطلاعات واقعی در نقطه طراحی


پارامتر	واقعى	مدل	درصد خطا
دبی جرمی هوای ورودی(kg/s)	١٨.٧	١٨.۶	۰.۵۳
نسبت فشار کمپرسور	1 • .٣	١٠.٣	•
توان خالص تولیدی (MW)	۳۵۰۰	7014	٠.٠٨
راندمان حرارتی سیکل (٪)	۴.٧٦	۵۸.۷۲	۸۳.۰
نرخ حرارت (kJ/KWh)	179-0	۱۲۹۱۵	۸۲.۰
دمای گازهای خروجی (°C)	440	444	٠.٠٩

## مقایسه نتایج مدل با اطلاعات واقعی در شرایط خارج از نقطه طرح

اطلاعات و دادههای واقعی مربوط به عملکرد توربین گازی در شرایط خارج از طرح، از منحنی های تست کارایی (Performance Test) که در آرشیو فنی موجود است، استخراج شدهاند. برای به دست آوردن نتایج مدل نیز در اطلاعات ورودی برنامه، شرایط محیطی را تغییر داده (تغییر دمای محیط در رطوبت نسبی ثابت ۶۰٪) و با هر تغییر نتایج حاصل ثبت گردیده اند (شکلهای ۱۴ و ۱۵).




شکل ۱۰: نمودار تغییرات توان خروجی سیکل بر حسب دمای محیط و مقایسه با شرایط واقعی



شکل ۱۱: نمودار تغییرات نرخ حرارت بر حسب دمای محیط و مقایسه با شرایط واقعی

# تاثیر دما بر کارکرد توربین گازی

بطور کلی تاثیر افزایش دمای محیط بر پارامترهای ترمودینامیکی توربین گازی مورد مطالعه در شکل ۱۲ نشان داده شده است:



شکل ۱۲: تغییر پارامترهای واحد گازی در اثر افزایش دمای محیط (۲۰٪ = رطوبت نسبی)

با توجه به شکل (۱۲) در اثر افزایش دمای هوای ورودی:


جـرم حجمـی کـاهش مـی یابـد و موجـب کـاهش دبـی جرمـی هـوای ورودی از ۱۰۰٪ در شـرایط اسـتاندارد بـه حـدود ۸۶٪ در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد میگردد.

دبی جرمی و نسبت فشار کمپرسور کاهش و تـوان مصـرفی کمپرسـور افـزایش مـی یابـد و باعـث کـاهش تـوان تولیـدی تـا حـدود ۷۶٪ میگردد.

در نتیجه کاهش توان، راندمان حرارتی سیکل تا حدود ۸۷٪ شرایط استاندارد کاهش می یابد.


## تاثیر سرمایش هوای ورودی

بررسی تاثیر سیستمهای سرمایشی ابتدا در حالت full load و سپس در حالت 90% Load انجام شده و مورد بررسی قرار گرفته است.




شکل ۱۳: تاثیر سیستمهای خنک کاری تبخیری در رطوبت نسبی ۳۰٪ بر عملکرد توربین گازی

میزان توان خروجی در دمای o · C در نتیجه بکارگیری سیستم مدیا ۸٤/۷ درصد توان نامی و در نتیجه بکارگیری سیستم سیستم تبخیری فاگ ۸۷/۲ و با استفاده از سیستم سیستم تبخیری فاگ ۸۷/۲ و با استفاده از سیستم فاگ % ۲۷ نسبت به حالت اولیه (بدون سرمایش هوای ورودی)، افزایش توان خروجی خواهیم داشت.



شکل ۱۶: تاثیر سیستم تبرید جذبی با دمای خروجی ۱ ه ۱ بر عملکرد توربین گازی


توان خروجی پس از بکارگیری سیستم تبرید جذبی برابر ۹۹درصد توان نامی است ونسبت به شرایط اولیه % ۳۷/۵ افزایش توان خواهیم داشت.



شکل ۱۵: تاثیر سیستمهای تبریدی با دمای خروجی ۱۰ درجه سانتیگراد بر عملکرد توربین گازی


میزان توان خروجی در نتیجه بکارگیری سیستم تبرید تراکمی در روزهای گرم سال حدود ۹۷/۸ درصد توان نامی و در نتیجه بکارگیری سیستم تبرید جذبی حدود ۱۰۲/۸ درصد توان نامی می باشد. هر چند هر دو سیستم دارای دمای خروجی یکسان می باشند اما بدلیل مصرف انرژی در سیستمهای تبرید تراکمی، میزان توان خالص خروجی کمتر است. با

توجه به اینکه توان خروجی این دستگاه در اوج گرما حدود ۷۲ درصد توان نامی میباشد، با استفاده از سیستم تبرید تراکمی «۳۵/۸» و با استفاده از سیستم تبرید جذبی «۲/۸» افزایش توان خروجی حاصل میشود.بررسی تاثیر سرمایش هوای ورودی در حالت Load «۹۰ در ادامه ارائه شده است.



شکل ۱٦: تاثیر سیستمهای خنک کاری تبخیری در رطوبت نسبی ۳۰٪ و در حالت Load %90 و در

در دمای ۵۰ درجه سانتیگراد در نتیجه بکارگیری سیستم تبخیری مدیا، توان خروجی به ۵۶ درصد توان نامی و درنتیجه بکارگیری سیستم فاگ توان خروجی به ۵۸۶ درصد توان نامی افزایش می یابد. لازم بذکر است استفاده از سرمایش هوای ورودی در دورهای پائین مشابه آن است که در دورهای بالاتری از توربوپمپ بهره برداری میگردد، بعنوان مثال بکارگیری سیستم فاگ در دماهای بالای ۲۰۰ تقریبا همان قدرتی را تولید میکند که توربین گاز در دور ۹۵٪ تولید می نماید. بنابراین در شرایطی که به دلیل عوامل محدود کننده امکان افزایش دور دستگاه از ۹۰٪ بیشتر نباشد،استفاده از سرمایش هوای ورودی راه حل مناسبی است.



شکل ۱۷: تاثیر سیستمهای خنک کاری تبریدی با دمای خروجی ۱۰ درجه سانتیگراد در حالت و 20% Load 90%

میزان توان خروجی با استفاده از سیستم تبرید تراکمی در اوج گرما حدود ۲۹/۲ درصد توان نامی و با استفاده از سیستم تبرید جذبی در شرایط از سیستم تبرید جذبی در شرایط هوایی گرم در حالت Load %۰۰ ، مشابه آن است که توربین در حالت Full Load بهره برداری گردد.

## نتيجه گيري

بطور کلی نتایج حاصل از تحقیق بعمل آمده در ذیل آورده شده است:

- ۱) میزان افت توان خروجی توربین گازیSolar Centaur T4500 نسبت به شرایط استاندارد در روزهای گرم سال بیش از ۲۸٪ است.
- ۲) در آب و هوای گرم در صورت استفاده از سیستمهای خنک کاری تبخیری تا حدود ۲۱٪ افزایش توان تولیدی میسر خواهد بود.
  - ۳) در نتیجه بکارگیری سیستمهای تبریدی در اوج گرما میزان افزایش توان خروجی بیش از ۴۰٪ است.
- ۴) بررسی تاثیر روشهای خنک کاری درحالت 90% Load شان میدهد در روزهای گرم سال امکان تولید همان میزان قدرتی که توربین گازی در حالت Full Load و بدون سرمایش هوای ورودی دارد میسر و امکان پذیر است.
  - ۵) سرمایش تبخیری در شرایط اقلیمی که رطوبت نسبی پایین است، کارایی بیشتری دارد.
- ۶) سیستمهای تبرید جذبی نسبت به شرایط محیطی تاثیر پذیری ندارند و بنابراین در شرایط محیطی گرم و مرطوب نیز کارایی مناسبی دارند.
  - ۷) افزایش توان حاصل از سیستمهای تبرید جذبی نسبت به تبرید تراکمی با دمای خروجی یکسان، بیشتر است.

# منابع

[۱] زونتاگ، بورگناک، ون وایلن، غلامرضا ملک زاده، مبانی ترمودینامیک کلاسیک، ویرایش پنجم، انتشارات نما ۱۳۷۹

[۲] یونس.ای.سنجل، میشل.ای.بولر، بهرام پوستی، ترمودینامیک مهندسی، ویرایش سوم، انتشارات نما ۱۳۸۱

- [r] A.M.Y. Razak, "Industrial Gas Turbine Performance Engineering", Woodhead Publishing Limited, Houston, June 2007.
- [\*] P. Zhu, H. Saravanmuttoo, "Simulation of an Advanced Twin Spool Industrial Gas Turbine", ASME J. of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 114, 1992.
- [\delta] J. Kurzke, "Model Based Gas Turbine Parameter Corrections", ASME TURBO EXPO., Power for Land, Sea & Air, GT-38234, 2003.
- [9] Q. Z. Al-Hamdan, M. S. Ebaid, "Modeling and Simulation of a Gas Turbine Engine for Power Generation", ASME J. of Engineering for Gas Turbines and Power, Vol. 128, 2006.
- [v] R. Yokoyama, K. Ito, "Evaluation of Operational Performance of Gas Turbine Cogeneration Plant with Intake Air Cooled by Ice Storage", ASME Paper GT-304. 2000.
- [A] K. Mathioudakis, T. Tsalavoutas, "Uncertainty Reduction in Gas Turbine Performance Diagnostics by Accounting for Humidity Effects", Journal of Engineering for Gas Turbine and Power, Vol. 124, 2001.
- [9] M. Chaker, Cyrus B. Meher-Homji, "Inlet Fogging of Gas Turbine Engines Detailed Climatic Analysis of Gas Turbine Evaporative Cooling Potential In The USA", Mee Industries Inc, Monrovia, California, 2003.
- [1.] YSH. Najjar, MM. Alhazmy, "Augmentation of Gas Turbine Performance Using Air Coolers", Applied Thermal Engineering, 24 2004.
- [W] R. Hosseini, A. Beshkani, "Performance Improvement of Gas Turbines by Intake Air Cooling Using a Media Evaporative Cooler", Energy Conversion and Management, 2007.
- [17] W. W. Bathie, Fundamentals of Gas Turbines, 2nd Edition, John Wiley & Sons Inc., New York, 1984.
- [18] H. Cohen, G. Rogers, H. Saravanamuttoo, Gas Turbine Theory, 3th Edition, Longman Scientific & Technology, New York, 1987.
- [14] T. R. Mee, "Inlet Fogging Augments Power Production", Power Engineering, February 1999.
- [\\delta] C. Cortes, D. Williams, "Gas Turbine Inlet Air Cooling, an overview of current technologies", Power GEN, Las Vegas, Nevada; 2003.

[ Downloaded from necjournals.ir on 2025-11-17 ]

- [18] T.L. Pierson, "Turbine Air Systems", Ltd., ASHRAE Winter Meeting, Chicago, IL January 26, 2003.
- [W] P.P. Walsh, P. Fletcher, Gas Turbine Performance, United Kingdom, Blackwell Science, 1998.
- [M] A. Lazaretto, A. Toffolo, "Analytical and Neural Network Models for Gas Turbine Design and Off-Design Simulation", Int. J. Applied Thermodynamics, Vol. 4, 2001.