

## امکان سنجی احداث نیروگاه بادی ۱۰ مگاواتی مراوه تپه

حمدی عبدال<sup>۱\*</sup>، تقی حسین زاده خنکداری<sup>۲</sup>، رزم‌آرا ذاکری فر<sup>۳</sup>، سید حسن عباسیه کهن<sup>۴</sup>، سید ابراهیم هاشمی پنبه چوله<sup>۵</sup>

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۸۹/۱۱/۵

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۰/۳/۱

چکیده:

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بخصوص انرژی باد به عنوان یکی از منابع تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی، در سالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اولین گام در احداث مزارع بادی، انجام مطالعات امکان سنجی است که هدف آن ارزیابی امکان پذیر بودن تأسیس یک نیروگاه بادی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیر ساختهای مورد نیاز در یک سایت مشخص با استفاده از توربین‌های بادی معین می‌باشد. برآورد انرژی تولیدی سالیانه نیروگاه، نوع، ظرفیت و تعداد توربین‌های استفاده شده در چیدمان نیروگاه، نحوه اتصال به شبکه سراسری یا محلی و پارامترهای شبکه مواردی هستند که باید در یک مطالعه امکان سنجی مشخص گردند. در این مقاله با توجه به پتانسیل بادی منطقه نمونه (مراوه تپه)، بر اساس اطلاعات هواشناسی و روش‌های آماری مناسب و با استفاده از نرم افزار **comfar** امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث یک نیروگاه بادی ده مگاواتی بررسی شده است.

کلمات کلیدی:

امکان سنجی، انرژی باد،  
توربین بادی، مزرعه بادی

(۱) استادیار گروه برق، دانشگاه رازی کرمانشاه، hamdiabdi@razi.ac.ir

(۲) دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، برق منطقه‌ای مازندران، Taghi.bargh@yahoo.com

(۳) کارشناس ارشد، برق منطقه‌ای مازندران، rzakerifar@gmail.com

(۴) مدیر امور انتقال مرکز، برق منطقه‌ای مازندران، abbasiekhkohan@mazrec.co.ir

(۵) کارشناس حفاظت و کنترل، برق منطقه‌ای مازندران، seyedhp@yahoo.com

\* نویسنده مسئول

## مقدمه

نگاهی گذرا به آمارهای تولید و مصرف انرژی الکتریکی در ایران، بیانگر نیازمندی به افزایش سالانه ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات در بخش تولید جهت تأمین تقاضای بار می‌باشد. براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، انتظار می‌رود ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور تا پایان سال ۱۳۹۲ به رقمی معادل ۷۲۵۵۰ مگاوات بالغ گردد. بر این اساس و با توجه به ظرفیت نصب شده تا پایان سال ۱۳۸۵، باید طی یک دوره ۷ ساله، در حدود ۲۷۴۴۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاهی کشور افزوده شود.

از نگاه دیگر، ایران از لحاظ وضعیت جغرافیایی در شمار کشورهایی است که بهره‌برداری از منابع انرژی‌های نو و تجدیدپذیر در آن ممکن می‌باشد. یکی از اهداف بلندمدت صنعت برق کشور، بکارگیری بیش از پیش انرژی‌های نو و منابع تجدیدپذیر انرژی برای کاهش انتشار آلاینده‌های زیست محیطی و کاهش مصرف سوختهای فسیلی می‌باشد. انرژی باد مانند سایر منابع انرژی در اثر تبدیل انرژی خورشیدی بوجود می‌آید. تابش خورشید، توبوگرافی و نوع پوشش سطح زمین سبب می‌شود که جو زمین به صورتی غیر یکنواخت گرم شده و فشار جو در نواحی مختلف متفاوت گردد. در اثر این اختلاف فشار، توده‌های هوا از نقطه‌ای به نقطه‌ای دیگر حرکت نموده و باد ایجاد می‌شود. استفاده از باد بعنوان منبع پاک و رایگان تولید انرژی الکتریکی در حال گسترش روز افزون بوده و بر طبق پیش‌بینی هاتا سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۰ درصد کل برق جهان از انرژی باد استحصل خواهد شد. همچنین رشد سالانه تولید انرژی الکتریکی از انرژی باد تا سال ۲۰۴۰، بین ۱۰ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی شده است [۷].

در این مقاله با توجه به پتانسیل بادی منطقه نمونه مراوهه تپه (واقع در شمال ایران) و بر اساس اطلاعات هواشناسی و روشهای آماری مناسب، مطالعات امکان‌سنجی فنی و اقتصادی احداث یک نیروگاه بادی ده مگاواتی بررسی شده است.

## مطالعات امکان‌سنجی نیروگاه مراوهه تپه

مطالعات امکان‌سنجی باید بررسی های فنی و اقتصادی شامل برآورد انرژی تولیدی سالیانه نیروگاه، بررسی های اقتصادی و مطالعات امکان‌سنجی به شرح تفصیلی زیر باشند [۲].

## برآورد انرژی تولیدی سالیانه نیروگاه

به دلیل تاثیر عوامل متعدد بر میزان وزش باد، برآورد انرژی تولیدی سالیانه نیروگاه که تابعی از سرعت و جهت وزش باد است، نیازمند محاسبات پیچیده ای می‌باشد. جهت برآورد انرژی تولیدی، از نرم افزارهای متداول نظریer Windpro، WASP استفاده می‌شود. البته در نیروگاه‌های بادی کوچک، به دلیل دقت کافی اندازه گیری مشخصات باد توسط ایستگاه‌های باد سنجی در محل احداث توربین، محاسبات مذکور را می‌توان بدون استفاده از نرم افزار نیز انجام داد. مهمترین عوامل مؤثر بر جریان و اطلاعات مورد نیاز جهت برآورد انرژی تولیدی سالیانه عبارتند از: داده‌های

پتانسیل سنگی، داده ها و نقشه های توپوگرافی و کاربری اراضی منطقه، مطالعه منطقه از نظر منع قانونی، زیست محیطی، فرهنگی و مطالعه منطقه از نظر زلزله خیزی و خاک شناسی.

### بررسی های اقتصادی

مهمترین عوامل مؤثر عبارتند از: مطالعه هزینه های احداث مشتمل بر هزینه های سازه، تجهیزات برقی، توربین و حمل و نقل به سایت؛ هزینه های خدمات مهندسی؛ هزینه های متفرقه احداث؛ هزینه های بهره برداری، تعمیر و نگهداری (متغیر و ثابت)؛ هزینه های خارجی ناشی از عوامل پیش بینی نشده شامل: خاموشی خارج از برنامه و حوادث طبیعی؛ نرخ تنزيل و نرخ تورم؛ درآمد حاصل از فروش برق و برآورد قیمت فروش؛ محاسبات تامین بودجه از طریق اخذ وام شامل؛ برآورد میزان سود و بهره؛ محاسبات میزان و مدت زمان برگشت سرمایه و محاسبات عدم قطعیت هزینه ها.

### مطالعات امکان سنگی مزارع بادی

مطالعات امکان سنگی فنی مزارع بادی بطور کلی شامل چهار موضوع اصلی انتخاب سایت مناسب برای مزرعه بادی، انتخاب مدل مناسب توربین بادی، وضعیت موضعی باد و ارزیابی سایت و مشخصات فنی و کاربرد آن می باشد.

#### الف) انتخاب سایت مناسب برای مزرعه بادی

برای اطمینان از مناسب بودن یک سایت جهت احداث مزرعه بادی، لازم است موارد زیر بررسی شوند:

##### ۱ - مناسب بودن وضعیت باد:

لازم است باد از قدرت کافی برخوردار بوده و جریان هوا به میزان کافی یکنواخت و همگن باشد.

##### ۲ - کافی بودن توان خروجی توربین بادی:

برآورد اولیه توان خروجی نیروگاه معمولاً با نرم افزار انجام می شود.

##### ۳ - کفایت زیر ساخت های موجود در سایت:

شامل جاده ها و پل ها، و تند نبودن بیش از حد شبیب زمین.

##### ۴ - شبکه فشار متوسط:

دسترسی به آن، کفایت توان اتصال کوتاه، مناسب بودن کیفیت خطوط انتقال

##### ۵ - زمین و شرایط زیست محیطی:

دسترسی، مناسب بودن اوروگرافی، عدم محدودیت اساسی در موانع موجود در مسیر باد.

## ۶- موارد دیگر شامل:

زلزله خیزی پائین، قابل قبول بودن میزان ذرات معلق نظیر نمک و ماسه در هوا و ....

### ب) انتخاب مدل مناسب توربین بادی

- مناسب بودن توان توربین های بادی انتخاب شده؛
- مناسب بودن ارتفاع هاب مدل انتخابی در شرایط سایت؛
- قابل قبول بودن اثرات توربین روی شبکه؛
- مجاز بودن پارامترهای الکتریکی مانند ضریب توان، توان حداکثر، هارمونیک ها، جریان گذرا، ضریب فلیکر و ...؛
- قابل قبول بودن صدای توربین؛
- کافی بودن ضریب دسترسی فنی-Availability؛
- مناسب بودن قیمت مدل انتخابی؛
- مجاز بودن خرید توربین از لحاظ قانونی؛

### ج) وضعیت موضعی باد و ارزیابی سایت


به طور کلی شرایط محیطی در سه مورد برا باد مؤثر است: موانع، زبری سطح و اروگرافی (وضعیت پستی و بلندی)

### د) مشخصات فنی و موارد کاربرد آن

انرژی الکتریکی خروجی نیروگاه بادی، در فرکانس ۵۰ هرتز و ولتاژهای ۲۲۰، ۴۰۰، ۶۰۰۰ و یا ۲۰۰۰۰ ولت تولید شده و بعد از تحويل به سیستم قدرت و انتقال آن، توسط سیستم توزیع به مصرف کننده می رسد.

### د-۱) محل اجرای طرح


استان گلستان در شمال کشور ایران و در کرانه دریاچه خزر در امتداد رشته کوه البرز قرار دارد. نیروگاه مورد مطالعه در شهرستان مراوه تپه در محدوده این استان واقع در شمال خاوری ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان احداث خواهد گردید [۳و۵]. مرکز مزرعه بادی در سه کیلومتری روستای مراوه تپه واقع شده است. تغییر ارتفاع، ۱۵۰۰ تا ۱۷۰۰ متر از سطح دریا می باشد. ظرفیت نیروگاه ۱۰۰ مگاوات و زمین مورد نیاز ۱۰۰ هکتار زراعی به صورت دیم و در برخی نواحی فاقد پوشش گیاهی در نظر گرفته شده است.



شکل ۱: محل اجرای طرح (استان گلستان - مراوه تپه) [۴]

#### ۵- مسیرهای دسترسی به سایت

وجود جاده‌های دسترسی و امکان اتصال به شبکه برق سراسری و مصرف کنندگان برق، نکات مهمی در محل سایت می‌باشند. شکل (۲) مسیر دسترسی به سایت و شکل (۳) موقعیت توپوگرافی منطقه را نمایش می‌دهد.



شکل ۲: نقشه راه دسترسی به سایت [۱]



شکل ۳: عکس ماهواره‌ای از موقعیت توپوگرافی منطقه [۸]

#### د-۳) ایستگاه بادسنجه مراوه تپه

جهت تعیین رژیم باد مناطق مستعد و بادخیز، لازم است مطابق با استاندارde، ایستگاه های ثبت آمار باد به ارتفاع حداقل ۴۰ متر و مجهز به سنسورهای دقیق در محل های مورد نظر احداث و به مدت حداقل یک سال مورد بهره برداری قرار گیرند تا رژیم باد منطقه جهت محاسبه انرژی قابل استحصال از باد منطقه در طول سال مشخص گردد. ایستگاهی که توسط سازمان انرژی های نو ایران نصب گردیده، آمار باد را از ۹ شهریور ۱۳۸۵ (۲۰۰۶ آگوست ۲۰۰۶) تا ۴ خرداد ۱۳۸۷ (۲۴ می ۲۰۰۸) برداشت نموده است. ایستگاه مجهز به سنسورهای بادسنجه در ارتفاعات ۱۰، ۳۰ و ۴۰ متری و سنسور جهت باد در ارتفاعات ۳۰ و ۳۷.۵ متری می باشد.

#### د-۴) طراحی نیروگاه بادی مراوه تپه

با توجه به شرایط باد منطقه و محاسبات، طرح پارک بادی با توربین های ۲ مگاواتی ارائه شده است. ایستگاه بادسنجه مورد استفاده در این طراحی در سمت غرب سایت و در ارتفاع ۱۵۴۰ متری واقع شده است. نتایج نشان می دهد که میانگین سرعت باد ۶ متر در ثانیه در ارتفاع ۴۰ متر از سطح زمین می باشد.


#### د-۵) عوامل محیطی موثر در طراحی

**زبری زمین:** رفتار توده های هوا در هنگام حرکت، وابسته به زبری سطح و ساختار توپوگرافی زمین است. زبری سطح بیانگر اصطکاک سطح بوده و باعث کاهش سرعت جريان هوا در مجاورت سطح می شود. سطح آب و سطوح فاقد پوشش گیاهی، زبری کمتری دارند، بنابراین تأثیر کمتری بر سرعت جريان هوا داشته، اما جنگل ها و شهرها زبری

بیشتری دارد. در بالای تپه ها جریان هوا متراکم شده و بنابراین چگالی انرژی بیشتری نسبت به جریان هوای مشابه بر فراز سطوح هموار دارد. کلاس بندی زبری منطقه در جدول (۱) و شکل (۴) ارائه شده است.

جدول ۱: کلاس بندی زبری منطقه

| Sector |           | Roughness |         |              | Orography [%] |      |
|--------|-----------|-----------|---------|--------------|---------------|------|
| No.    | Angle [°] | Changes   | Ref.[m] | speed-up [%] | RIX           | dRIX |
| ۱      | ۰         | ۱         | ۰/۰۱۳   | ۰            | ۵/۸           | ۲/۸  |
| ۲      | ۳۰        | ۱         | ۰/۰۱۲   | ۰            | ۱/۸           | ۱/۳  |
| ۳      | ۶۰        | ۱         | ۰/۰۱۳   | -۰/۴۴        | ۰/۲           | -۰/۹ |
| ۴      | ۹۰        | ۱         | ۰/۰۱۳   | -۰/۴۸        | ۱/۸           | ۱/۸  |
| ۵      | ۱۲۰       | ۱         | ۰/۰۱۷   | -۱/۱۴        | ۱             | ۰/۲  |
| ۶      | ۱۵۰       | ۱         | ۰/۰۱۷   | -۰/۷۹        | ۱/۸           | ۰    |
| ۷      | ۱۸۰       | ۲         | ۰/۰۱۷   | -۱/۰۱        | ۲/۴           | ۲/۴  |
| ۸      | ۲۱۰       | ۱         | ۰/۰۱۵   | -۰/۶۴        | ۰/۹           | ۰/۶  |
| ۹      | ۲۴۰       | ۱         | ۰/۰۰۲   | -۰/۸         | ۰             | -۰/۵ |
| ۱۰     | ۲۷۰       | ۱         | ۰/۰۲۲   | -۰/۸۴        | ۰             | -۰/۳ |
| ۱۱     | ۳۰۰       | ۱         | ۰/۰۲۱   | -۰/۹۳        | ۰             | -۰/۴ |
| ۱۲     | ۳۳۰       | ۱         | ۰/۰۱۹   | -۰/۶۶        | ۱/۳           | ۰/۴  |
| All    |           |           |         |              | ۱/۴           | ۰/۶  |




شکل ۴: قطاع بندی (۱۲ قطاع) و کلاس بندی زبری منطقه بر حسب رنگ

#### د-۶) مطالعات آمارباد و تجزیه و تحلیل داده ها

داده های حاصل از ایستگاه بادسنجی به صورت ذیل خلاصه شده است. همانطور که مشاهده می شود جهت باد غالب شرق و شمال شرقی می باشد.

جدول ۲: داده های ایستگاه بادسنجی


| ارتفاع اندازه گیری (m) | متوسط سرعت اندازه گیری شده (m/s) |
|------------------------|----------------------------------|
| ۱۰                     | ۵/۴                              |
| ۳۰                     | ۴/۸                              |
| ۴۰                     | ۶                                |




شکل ۵: منحنی واپول ایستگاه

جدول ۳: اطلاعات پایه در ارتفاع ۴۰ متری

| Sector         |           | Wind Climate |                 |           |             | Power Quality |        |
|----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------|-------------|---------------|--------|
| No.            | angle [°] | f [%]        | Weibull-A [m/s] | Weibull-k | Speed [m/s] | Power [W/m²]  | ΔU [%] |
| ۱              | ۰         | ۱/۳          | ۱/۷             | ۰/۹۹      | ۱/۷۲        | ۱۹            | -۷/۱۷  |
| ۲              | ۳۰        | ۲/۵          | ۵               | ۱/۹۰      | ۴/۴۳        | ۱۰۴           | ۶/۵۷   |
| ۳              | ۶۰        | ۲۰/۱         | ۹               | ۳/۲۳      | ۸/۰۳        | ۴۲۸           | ۲/۱۵   |
| ۴              | ۹۰        | ۱۷/۷         | ۸/۶             | ۲/۷۲      | ۷/۶۲        | ۴۰۴           | ۲/۰۰   |
| ۵              | ۱۲۰       | ۴/۵          | ۴               | ۱/۷۶      | ۳/۵۵        | ۶۰            | ۱/۶۵   |
| ۶              | ۱۵۰       | ۹/۸          | ۵/۴             | ۲/۳۵      | ۴/۸۳        | ۱۱۴           | ۳/۴۳   |
| ۷              | ۱۸۰       | ۹/۶          | ۶/۶             | ۱/۹۱      | ۵/۸۷        | ۲۴۹           | ۱/۹۹   |
| ۸              | ۲۱۰       | ۵/۲          | ۶/۱             | ۱/۹۲      | ۵/۴۱        | ۱۹۳           | ۳/۳۰   |
| ۹              | ۲۴۰       | ۵/۷          | ۶/۴             | ۱/۷۸      | ۵/۶۶        | ۲۴۰           | ۳/۰۱   |
| ۱۰             | ۲۷۰       | ۹/۳          | ۵/۸             | ۱/۶۳      | ۵/۱۵        | ۲۰۲           | -۱/۱۷  |
| ۱۱             | ۳۰۰       | ۱۲           | ۴/۹             | ۲         | ۴/۳۲        | ۹۴            | ۱/۲۲   |
| ۱۲             | ۳۳۰       | ۲/۳          | ۲/۱             | ۱/۰       | ۱/۸۹        | ۱۱            | -۱/۱۱  |
| All (emergent) |           |              |                 |           | ۵/۹۴        | ۲۵۳           |        |
| Source data    |           |              |                 |           | ۵/۸۲        | ۲۵۲           |        |



شکل ۶: نمودار گلبدار ایستگاه بادسنجی مراوهه تپه




شکل ۷: تغییرات ماهانه سرعت باد

## د-۷) توربین های بادی

### د-۷-۱) سیستم های مبدل انرژی باد

سیستم های مبدل باد (Wind Energy Conversion System- WECS) انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند. لازم است این سیستم ها بر اساس تغییرات باد عمل کنند. طرح کلی WECS در شکل (۸) نشان داده شده است. گیربکس، سرعت پایین باد را با سرعت بالای ژنراتور هماهنگ می کند. در توربین های بادی جدید به منظور حذف گیربکس از ژنراتورهای سرعت پایین چند قطبی استفاده می شود که برای سنکرون شدن، دارای سیم پیچ میدان یا تحریک مغناطیس دائم هستند. بعضی توربین ها مجهز به کنترل زاویه نوک پره هستند که به منظور کنترل مقدار توان تولیدی به کار می روند. سرعت باد توسط بادسنجهای اندازه گیری می شود. ژنراتورها می توانند از نوع سنکرون یا آسنکرون باشند که در نوع اول از سیستم تحریک یا مغناطیس دائم استفاده می شود. در سیستم های سرعت متغیر برای سازگاری با شرایط مختلف از مدارات الکترونیک قدرت استفاده می شود. لازم است تجهیزات کلید زنی به گونه ای طراحی شوند که اتصال با شبکه، یکنواخت و استاندارد باشد. همچنین باید استانداردهای حفاظتی در بخش تولید لحاظ شود.



شکل ۸: طرح کلی سیستم مبدل انرژی

### د-۷-۲) نحوه تعیین مشخصات توربین های بادی

در انتخاب توربین های بادی باید بادهای معمولی و تند بادها در نظر گرفته شوند. بر اساس میزان تحمل و توانایی توربین های بادی در برابر باد، استاندارد IEC 61400 کلاس های مختلفی از آنها را ارائه داده است.

جدول ۴: کلاس توربین‌ها بر اساس استاندارد IEC

| کلاس توربین | IV | III  | II   | I  | $V_{ref.} [m/s]$ |
|-------------|----|------|------|----|------------------|
|             | ۳۰ | ۲۷.۵ | ۴۲.۵ | ۵۰ |                  |
|             | ۶  | ۷.۵  | ۸.۵  | ۱۰ | $V_{ave.} [m/s]$ |

با توجه به سرعت متوسط باد در منطقه مورد مطالعه، که حدود ۶ متر بر ثانیه است، و با توجه به ارتفاع هاب؛ توربین‌های کلاس III انتخاب می‌شوند (طبق جدول ۴).


#### ۵-۷-۳) مشخصات فنی توربین

ظرفیت پیش‌بینی شده برای این پروژه حدود ۱۰ مگاوات است. با توجه به رژیم باد منطقه توربین ۲ مگاواتی برای طراحی نیروگاه بادی انتخاب شده است. مشخصات فنی توربین بادی مورد نظر به شرح زیر است.

جدول ۵: مشخصات فنی توربین

| نام توربین | توان نامی | قطر پره | سیستم کنترل | سرعت وصل و قطع باد | ارتفاع هاب |
|------------|-----------|---------|-------------|--------------------|------------|
|            | [kW]      | [m]     |             | [m/s]              | [m]        |
| Unison88   | ۲۰۰۰      | ۸۸      | Pitch       | ۳-۲۵               | ۸۰         |

توربین ساخت شرکت Unison کره جنوبی با کلاس‌های II و III می‌باشد که اطلاعات آن در جدول (۶) ارائه شده است. حداکثر تولید توربین در سرعت ۱۲ متر بر ثانیه می‌باشد. ژنراتور از نوع ژنراتور سنکرون با تحریک آهنربای دائم می‌باشد که از طریق گیربکس سه پله‌ای به پره‌ها وصل می‌شود. منحنی توان این توربین در شکل (۹) نشان داده شده است.



شکل ۹: منحنی توان توربین U88

## جدول ۶: مشخصات توربین U88

| General             |                         |                  | Rotor            |                      |            |
|---------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------|
| Type                | Horizontal Axis, Upwind |                  | Type             | Variable Speed       |            |
| Rated Power         | 2,000 kW                |                  | Diameter         | 88 m                 |            |
| Model               | U88                     | U93              | Swept Area       | 6,079 m <sup>2</sup> |            |
| Design Class        | IEC IIA                 | III A            | Tilt Angle       | 5 deg.               |            |
| Hub height          | 80 m                    | 80 m             | Primary Blade    | Pitch                |            |
| Cut-in              | 3 m/s                   | 3 m/s            | Brake            | (aerodynamic)        |            |
|                     |                         |                  |                  |                      | Blade      |
| Rated               |                         | 11.5 m/s         |                  |                      |            |
|                     |                         | 12 m/s           |                  |                      |            |
|                     |                         | m/s              |                  |                      |            |
| Cut-out             |                         | 25               |                  |                      |            |
|                     |                         | m/s              |                  |                      |            |
| Pitch System        |                         |                  |                  |                      |            |
| Type                | Independent blade pitch |                  | Type             | Pre-bended (U88)     |            |
| Drive               | DC electric servo-drive |                  | Material         | Glass/Epoxy          |            |
| Failsafe            |                         |                  | Connection       | T-bolt               |            |
| brake               | Battery back up         |                  |                  |                      | Controller |
| Generator           |                         |                  |                  |                      |            |
| Type                | Permanent Magnet,       |                  | Type             | PLC                  |            |
| Rated Power         | Synchronous             |                  | Remote Modem     | and                  |            |
| (electrical output) | 2,180 kW                |                  | Control Ethernet |                      |            |
| Rotational Speed    |                         |                  | WPPIS (via       |                      |            |
| Rated Voltage       | 430-1,250 rpm           |                  | SCADA Internet)  |                      |            |
| Rated Current       | 600 V                   |                  |                  |                      |            |
|                     | 2,098 A                 |                  |                  |                      |            |
| Power Converter     |                         |                  |                  |                      |            |
| Type                | G.B.T. PWM Control      |                  |                  |                      | Gear box   |
| Voltage Frequency   | AC 600 V                |                  | Type             | 3 stage gear box     |            |
|                     | 50/60 Hz                |                  | Rated Power      | 2,256 kW             |            |
| Transformer         |                         |                  |                  |                      |            |
| Type                |                         | Cast Resin       |                  |                      |            |
| Capacity            |                         | 2,100 kVA        |                  |                      |            |
| Rated Voltage       |                         | 22,900V/600 V    |                  |                      |            |
| (Primary/Secondary) |                         | 3 phase/60Hz/50H |                  |                      |            |
|                     |                         | z                |                  |                      |            |

#### د-۷-۴) توان پتانسیل توربین

توان قابل تبدیل انرژی باد از رابطه زیر به دست می آید:

$$P = \frac{1}{2} \alpha \rho \pi r^2 v^3$$


$P$  توان تبدیلی به وات،  $\alpha$  ضریب بهره‌وری (که به طراحی توربین وابسته است)،  $r$  تراکم باد بر حسب کیلوگرم بر مترمکعب،  $v$  شعاع پره‌های توربین بر حسب متر و  $\rho$  سرعت باد بر حسب متر بر ثانیه است. حداکثر مقدار  $\alpha$  براساس یافته‌های آلبرت بتز (Albert Betz) آلمانی، ۰/۵۹ می باشد [۶].

#### د-۷-۵) نتایج محاسبه انرژی تولیدی

محاسبات انرژی نیروگاه بادی با در نظر گرفتن ارتفاع متوسط ۱۶۰۰ متر از سطح دریا و میانگین دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد، با چگالی  $\rho = 1.03 \text{ kg/m}^3$  انجام شده است. با توجه به چگالی هوا انرژی خالص تولیدی ۸۴٪ مقدار محاسبه شده در نرم افزار WASP خواهد بود.

#### د-۸) چیدمان مزرعه بادی


یکی از مسائل مهم در احداث نیروگاه های بادی، فاصله بینیه بین توربین های نصب شده و نحوه آرایش آنها می باشد تا از زمین و باد موجود منطقه حداکثر استفاده شده و آلودگی صوتی ایجاد نشود. توربین های بادی باید ده برابر قطرشان در راستای باد غالب و پنج برابر قطرشان در راستای عمودی از هم فاصله داشته باشند تا کمترین تلفات حاصل شود. در نتیجه توربین های بادی تقریباً به ۱/۰ کیلومترمربع مکان خالی به ازای هر مگاوات توان نامی تولیدی نیازمند هستند. در شکل (۱۰) چیدمان توربین ها در سایت مراوه تپه به منظور کسب بیشترین راندمان ارائه شده است. چیدمان توربین ها به نحوی است که با توجه به جهت غالب وزش باد، اثر سایه به حداقل برسد. فاصله توربین های مجاور حدود ۵۰۰ متر است.



شکل ۱۰: چیدمان توربین های بادی ۲MW

#### د-۹) مدلسازی توربین ها

برای طراحی شبکه الکتریکی نیروگاه بادی تپه و انجام پخش بار، توربین بادی مورد نظر از نرم افزار Power Factory استفاده شده است. در شکل (۱۱) مدل توربین در نرم افزار DIgSILENT نشان داده شده است. ژنراتور سنکرون با توان ۲ MW دارای ولتاژ ۶۰۰ ولت می باشد. ترانس هر توربین ولتاژ ۶۰۰ ولت را به ۲۰ کیلو ولت تبدیل می کند.



شکل ۱۱ - مدل توربین بادی UNISON88

## ارزیابی و تحلیل مالی نیروگاه بادی مراوه تپه

### مشخصات مالی طرح

مشخصات مالی طرح به شرح زیر می‌باشد.

الف) زمان ساخت این طرح یک و نیم سال و طول عمر آن ۲۰ سال پیش بینی شده است. ارزیابی‌های مالی در ۶ حالت انجام شده که در ۴ حالت اول دوره بهره‌برداری ۱۰ ساله لحاظ شده است:

- استهلاک ۱۰ ساله و ثبت قیمت‌ها بر اساس سال ۱۳۸۸.
- استهلاک ۱۰ ساله و افزایش هزینه‌های سالیانه فروش برابر با ۷٪.
- استهلاک ۲۰ ساله و ثبت قیمت‌ها بر اساس سال ۱۳۸۸.
- استهلاک ۲۰ ساله و افزایش فروش و هزینه‌های سالیانه برابر با ۷٪.
- بهره‌برداری ۲۰ ساله و افزایش فروش و هزینه‌های سالیانه برابر با ۷٪.
- بهره‌برداری ۲۰ ساله و افزایش فروش و هزینه‌های سالیانه برابر با ۷٪ بر اساس سال ۱۳۸۹.

ب) انرژی الکتریکی تولیدی سالیانه  $29,339,000 \text{ kWh}$  می‌باشد. که از ابتدای سال بهره‌برداری این مقدار تا پایان عمر طرح ادامه ارائه خواهد شد.

پ) واحد پول ریال می‌باشد و مبالغه خارجی بر اساس یورو است و نرخ برابری آن ۱۵۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.  
(به استثناء حالت ۶ که نرخ یورو ۱۳۵۰۰ ریال می‌باشد)

ت) نرخ تنزیل در ۵ حالت اول برای کل سرمایه‌گذاری و همچنین آورده سهامداران ۲۰٪ و در حالت ششم ۱۸٪ می‌باشد. سهامداران مایل هستند تا ارزش طرح را در دوره ۱۰ و ۲۰ ساله مورد بررسی قرار دهند.

### ۵) هزینه‌های سرمایه‌گذاری

- **هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت:** شامل محوطه سازی و بهبود زمین، خرید زمین، کارهای عمرانی، بنا و ساختمان‌ها، ماشین آلات و تجهیزات، تجهیزات جانبی، مطالعات پیش از سرمایه‌گذاری و هزینه‌های احتمالی
- **هزینه‌های تولید:** شامل هزینه‌های تعمیرات، نگهداری و بهره‌برداری سالیانه به صورت یک درصد از هزینه‌های سرمایه‌گذاری توربین‌ها در نظر گرفته می‌شوند.

جدول ۷: هزینه های ثابت سرمایه گذاری

| هزینه (میلیون) | ارزش اسقاطی | میزان استهلاک (سال) | هزینه | شرح                 |
|----------------|-------------|---------------------|-------|---------------------|
| ۱۰۰            | %۱۰۰        | ۲۰ و ۱۰             | ریالی | خرید زمین           |
| ۷,۰۰۰          | -           | ۲۰ و ۱۰             | ریالی | محوطه سازی          |
| ۱۰,۰۰۰         | %۵          | ۲۰ و ۱۰             | ریالی | عمرانی و ساختمان ها |
| ۱۶             | %۵          | ۲۰ و ۱۰             | یورو  | ماشین آلات          |
| ۱۰,۰۰۰         | -           | ۲۰ و ۱۰             | ریالی | خدماتی و جانبی      |
| ۱٪ ماشین آلات  | -           | ۲۰ و ۱۰             | یورو  | هزینه های احتمالی   |
| ۱,۰۰۰          | -           | ۲۰ و ۱۰             | ریالی | مخارج پیش از تولید  |

هزینه های تولید: هزینه های تولید در سال اول بهره برداری به شرح زیر می باشد:

جدول ۸: هزینه های تولید

| درصد متغیر | هزینه های سالیانه |             | شرح                   | ردیف            |
|------------|-------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
|            | یورو              | میلیون ریال |                       |                 |
| ۲۰         | ۱۶۰,۰۰۰           | -           | تعمیرات و نگهداری     | ۱               |
| ۳۰         | -                 | ۱۶۸         | نیروی کار (ماهر)      | ۲               |
| ۳۰         | -                 | ۱۶۸         | نیروی کار (غیر ماهر)  | ۳               |
| ۰          | -                 | ۵۶۰         | مدیر عامل (۱)         | هزینه های اداری |
| ۰          | -                 | ۷۰۰         | هیئت مدیره (۲)        |                 |
| ۰          | -                 | ۴۸۰         | کارمند اداری-مالی (۲) |                 |
| ۰          | -                 | ۲۰۰         | راننده (۱)            |                 |
| ۰          | -                 | ۵۶۰         | کارشناس (۲)           |                 |
| ۰          | -                 | ۵۰۰         | سایر                  |                 |

پیش بینی فروش

جدول ۹: پیش بینی فروش محصول

| ۱۰    | ۹     | ۸     | ۷     | ۶     | ۵     | ۴     | ۳     | ۲     | ۱     | سال              |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------|
| ۲۹۳۳۹ | ۲۹۳۳۹ | ۲۹۳۳۹ | ۲۹۳۳۹ | ۲۹۳۳۹ | ۲۹۳۳۹ | ۲۹۳۳۹ | ۲۹۳۳۹ | ۲۹۳۳۹ | ۱۴۶۷۰ | مقدار فروش [MWh] |

سرمایه در گردش مورد نیاز: طبق جدول شماره (۱۰)

جدول ۱۰

| روزهای تحت پوشش | شرح                    |
|-----------------|------------------------|
| •               | حساب های پرداختنی      |
| •               | تعمیر و نگهداری        |
| •               | دستمزد کارگران ماهر    |
| •               | دستمزد کارگران غیرماهر |
| •               | اداری                  |
|                 | حسابهای دریافتی        |
| ۳۰              | داخلی                  |
| ۳۰              | خارجی                  |

- آورده سهامداران جهت تأمین مالی: آورده نقدی سهامداران شرکت و وام بلند مدت که به واحد بول خارجی است، به شرح زیر می باشد:

۷۵٪ از کل سرمایه گذاری طرح از طریق وام بلند مدت از بانک با نرخ بهره ۷٪ و به شرح زیر دریافت می شود:  
بازپرداخت وام پس از ۶ ماه از شروع بهره برداری آغاز می شود که در ۲۰ قسط به صورت ۶ ماهه خواهد بود. مبلغ وام در یک قسط و به تاریخ ماه ششم سال اول پرداخت خواهد شد. ( طرح در منطقه کمتر توسعه یافته قرار گرفته است)  
 تقسیم سود: کلیه سود حاصل از سرمایه گذاری در طرح باقی می ماند و توزیع نخواهد شد.

جدول ۱۱:

تأمین مالی: (الف) حالت ۱ تا ۵

| مقدار                  | منبع تأمین مالی                        |
|------------------------|--|
| ۷۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ریال)  | آورده سهامداران                        |
| ۱۴۶.۰۰۰.۰۰۰ (یورو)     | کل وام بلند مدت                        |
| ۲۹۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ریال) | مجموع                                  |
| ۷۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ (ریال)  | آورده سهامداران در سال اول بهره برداری |

## ب) حالت ۶

| منبع تأمین مالی                        | مقدار             |
|--|-------------------|
| آورده سهامداران                        | ۶۵۵۰۰۰۰۰۰ (ریال)  |
| کل وام بلند مدت                        | ۱۴۶۰۰۰۰۰ (یورو)   |
| مجموع                                  | ۲۶۲۶۰۰۰۰۰۰ (ریال) |
| آورده سهامداران در سال اول بهره برداری | ۱۶۵۰۰۰۰۰ (ریال)   |

## ث) مالیات

به علت اجرای طرح در منطقه محروم (کمتر توسعه یافته)، این طرح به مدت ۱۰ سال از معافیت مالیاتی برخوردار است.

## ج) وضعیت تأمین نیروی انسانی

جدول ۱۲: نیروی انسانی

| بخش   | سمت                 | تعداد |
|-------|---------------------|-------|
| اداری | مدیرعامل            | ۱     |
|       | هیئت مدیره          | ۳     |
|       | کارمند اداری - مالی | ۲     |
|       | راننده              | ۱     |
|       | کارشناس             | ۲     |
| تولید | کارگر ماهر          | ۲     |
|       | کارگر غیرماهر       | ۳     |

## ارزیابی مالی طرح

به منظور ارزیابی اقتصادی نیروگاه مورد نظر، تحلیل های اقتصادی بر اساس بهای فروش محصول (انرژی الکتریکی) در سال ۱۳۸۸ به صورت یک کیلووات ساعت از برق تولیدی این واحدها معادل ۱۳۰۰ ریال در مدت ۲۰ ساعت از روز و ۹۰۰ ریال در ۴ ساعت باقی انجام شده است. با توجه به اینکه ضریب تعديل نرخ های مندرج در قراردادهای بلند مدت عبارت است از :

$$\text{ضریب تعديل نرخ} = (\text{CPI}_1 / \text{CPI}_2)^a * b$$

( متوسط نرخ تسعیر ارز در یک ماهه قبل از موعد پرداخت / متوسط نرخ تسعیر ارز در یکساله قبل از زمان عقد قرارداد )<sup>a</sup>  
<sup>b</sup> (1.02)<sup>b</sup>

CPI<sub>1</sub> شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال پرداخت (۱۳۸۸): ۱۹۴

$CPI_2$  شاخص قیمت خرده فروشی در ابتدای سال عقد قرارداد (۱۳۸۷): ۱۶۸

ضریب  $a = 0.5$

ضریب  $b$  برابر با سال پرداخت منهای سال عقد قرارداد: ۱

ضریب تعديل نرخ با در نظر گرفتن موارد فوق ۰.۰۷ خواهد بود.

### برآورد اقتصادی

برای نیروگاه بادی با ظرفیت ۱۰ مگاوات، ۵ عدد توربین ۲ مگاوات لحاظ شده است. با کسر ۱۶٪ از انرژی اولیه (با در نظر گرفتن چگالی هوا در منطقه) و ضریب ظرفیت برابر ۳۳.۵٪، تولید خالص انرژی برابر با  $29339 [MWh/y] = 29339 * 0.335 * 8760$  خواهد شد.

#### مشخصات نیروگاه بادی:

- تعداد توربین: ۵ عدد
- قدرت هر توربین: ۲ مگاوات
- ظرفیت نامی نیروگاه: ۱۰ مگاوات
- ضریب ظرفیت: ۳۳/۵ درصد
- طول عمر سیستم: ۲۰ سال
- دوره ساخت: ۱۸ ماه
- هزینه تعمیر و نگهداری سالانه: ۱٪ از هزینه سرمایه گذاری توربین ها
- مقدار انرژی الکتریکی تولیدی خالص در یک سال: ۲۹۳۳۹ مگاوات ساعت

### دوره بازگشت سرمایه

دوره بازگشت سرمایه نشان دهنده زمانی است که جریان نقدی خالص و یا به تعبیر دیگر سود خالص طرح، هزینه سرمایه گذاری اولیه طرح را جبران نموده و به سرمایه گذار باز می گرداند. با توجه به برآورد اقتصادی این شاخص در ۶۶ حالت به صورت زیر می باشد:

- |    |          |
|----|----------|
| -۱ | سال ۹/۷۷ |
| -۲ | سال ۸    |
| -۳ | سال ۹/۷۷ |
| -۴ | سال ۸    |
| -۵ | سال ۸    |
| -۶ | سال ۷/۱۳ |

### نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری نرخی است که در بکارگیری آن ارزش فعلی درآمدهای یک سرمایه گذاری با عنوان سرمایه اولیه آن برابر گردد. به بیانی دیگر این نرخ ارزش خالص فعلی طرح را برابر صفر خواهد کرد. IRR این طرح در ۶ حالت به شرح زیر می‌باشد:

جدول ۱۳: نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری

| ردیف | سناریو   | IRR   |
|------|--|-------|
| ۱    | استهلاک ۱۰ ساله تثبیت قیمت ها بر اساس سال ۱۳۸۸   | ۵/۳   |
| ۲    | استهلاک ۱۰ ساله و افزایش فروش و هزینه های سالیانه برابر با ۷٪                          | ۱۱/۲  |
| ۳    | استهلاک ۲۰ ساله تثبیت قیمت ها بر اساس سال ۱۳۸۸   | ۸/۸۶  |
| ۴    | استهلاک ۲۰ ساله و افزایش فروش و هزینه های سالیانه برابر با ۷٪                          | ۱۳/۲۴ |
| ۵    | بهره برداری ۲۰ ساله و افزایش فروش و هزینه های سالیانه برابر با ۷٪                      | ۱۵/۸۹ |
| ۶    | بهره برداری ۲۰ ساله و افزایش فروش و هزینه های سالیانه برابر با ۷٪، نرخ یورو ۱۳۵۰۰ ریال | ۱۸/۵۴ |

### نتیجه گیری

در این مقاله نشان داده شده است در صورتیکه روند مطالعات امکان سنجی قبل از احداث نیروگاه بادی از طریق میکروسایتینگ به طور صحیح انجام پذیرد و بخصوص در رابطه با بررسی و شناخت توربین های مناسب با رژیم باد و شرایط محیطی محل احداث نیروگاه بادی بصورت اصولی واستاندارد عمل شود بسیاری از مشکلات کنونی در رابطه با احداث نیروگاه بادی مرتفع می گردد وسیاری از هزینه هایی که از بابت عدم انجام مطالعات امکان سنجی قبل از احداث برصنعت برق کشور تحمیل می گردد از قبیل تخریب توربین ها بر اثر عوامل محیطی، اشکالات فنی و یا کاهش تولید و غیره از بین می رود.

مطالعات نشان داده است نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری در حالت ششم از بهترین وضعیت برخوردار است و در صورتی که وزارت نیرو چنین شرایطی را برای سرمایه گذار فراهم سازد، بخش خصوصی برای مشارکت در این طرح که دوره بازگشت سرمایه ای قریب به ۷ سال به دنبال دارد، ترغیب خواهد شد.

**منابع**

- [۱] سیستم اطلاعات جغرافیایی، (Ghographic Information System-GIS)
- [۲] صادقیان، ارسسطو. شیرزاد، ابوالفضل، بررسی روش های انتخاب مکان جهت نصب توربین های بادی.
- [۳] مستندات منتشره از معاونت برنامه ریزی استانداری استان گلستان.
- [۴] مبید نیوز (اولین پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان و دانشآموختگان ترکمن ایران (برداشت آزاد).
- [۵] هسته تخصصی جغرافیای استان گلستان.
- [6] <http://www.reuk.co.uk/Worlds-Largest-Wind-Turbine-Generator.htm>.
- [7] The European Wind Energy Association (EWEA), Greenpeace and wind industry unveil global energy blueprint. <http://www.- ewea.org/src/press.htm>.
- [8] WWW.Google Earth.com.